

# Certificaat t.b.v.

# NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2020002

Product **Heat-Foil**

Holder **Unifloor B.V.**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010  
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**SWA-rapport**  
**A-2020-237-01**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**  
**2020-06-22**

## Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Heat-Foil
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 12-16 mm

**Geldig tot** **2025-06-22**

Nederlandse Stichting Geluidshinder



kennis en advies over

